



**電気工事**

- 通線：VVF 1.6sq×3芯 / ジェットフォーム用ポンプケーブル (現場手配品)
- 通線：水中照明専用ケーブル (付属品 標準10m)
- 通線：VCTF 0.75sq×5芯 / ジェットフォーム・水中照明用スイッチケーブル (現場手配品)
- 壁スイッチ2個タイプ(WS-06-JL)設置

**建築工事**

- 脚の固定 (モルタル・接着剤)
- 下地・台座・ブロック ※浴槽設置前に造作
- 浴槽の設置
- 浴槽周囲シリコンコーキング(隙間5~10mm程度)
- 防水層 ※ 防水層は浴槽上面以上の高さまで設ける

**設備工事**

- 水栓金具取付 給水・給湯管接続
- 排水接続 ※標準は排水金具まで 以降の接続エルボ、配管類は現場手配品
- 排水口 ※浸水防止のため直接排水でも排水口を設ける

**電気工事**

- ジェットフォームバス電源 AC100V / 20A
- 水中照明電源 AC100V / 20A
- ※ アース工事(D種接地工事)

**電気工事**

- 水中照明電源 AC100V / 20A
- ※ アース工事(D種接地工事)

**電気工事**

- 浴室照明回路
- ニュートラル(N) ライン(L)

**電気工事**

- ジェットフォーム用電源ボックス(EC-2200L)設置

**電気工事**

- 水中照明用電源ボックス(EC-3100)設置

**建築工事**

- 天井点検口 (開口寸法 450×450mm以上)
- ※ 電源ボックスの点検・脱着ができること

**電気工事**

- 浴室灯スイッチ(脱衣所など)

**設備工事**

- CD管埋設 φ28mm以上 (ジェットフォーム / 水中照明 壁スイッチ用)
- CD管埋設 φ36mm以上 (ジェットフォームポンプケーブル用 / 水中照明ケーブル用)
- CD管貫通後の防水処理

**建築工事**

- 点検口の設置 (開口寸法 W400mm×H300mm以上) ※ポンプの点検・脱着ができること

|      |      |                                      |           |       |
|------|------|--------------------------------------|-----------|-------|
| 特記事項 | 図面名称 | 施工資料 / ウェルランド ジェットフォームバス + 水中照明 (04) | 図面番号      | 資料ページ |
|      | 機能   | ジェットフォーム + 水中照明 / 壁スイッチ2個タイプ(オプション品) | WFC-JL-04 | 12    |
|      | 仕様   | 在来施工 (業務用: ACポンプ)                    |           |       |